



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(ТО в Котельничском районе)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ
ПРАВИЛ**

27.12.2022

№ 100

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная школа с. Юма Свечинского района» (КОГОбУ ОШ с. Юма Свечинского района), юридический адрес: 612045, Кировская область, Свечинский район, с. Юма, ул. Коммуны, д. 18, ОГРН 1034307500215, ИНН 4328001926, КПП 432801001 выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 070-3 от 27.12.2022г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Срок исполнения до 01.09.2023г.

КОГОбУ ОШ с. Юма Свечинского района по адресу: 612045, Кировская область, Свечинский район, с. Юма, ул. Коммуны, д. 18:

1. Заменить электрополотенца у раковины для мытья рук у столовой и у раковины для мытья рук в туалете для сотрудников в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. Провести декоративный ремонт стен и потолка в столовой, стен в раздевалке для сотрудников, стен в овощном цехе, стен в складе для хранения продуктов, стен в моечной для столовой посуды, потолка в горячем цехе, окна для приема грязной посуды, стен и потолка в туалете для сотрудников в соответствии ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Провести обследование технического состояния системы вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха вентиляции на пищеблоке в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Заменить в обеденном зале мебель (табуреты, столы) в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.9, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Заменить кухонную посуду на пищеблоке на посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
6. Установить локальные вытяжные системы над моечными ваннами в моечной столовой и кухонной посуды в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.12, п. 2.13, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
7. Приобрести холодильное оборудование для хранения всех овощей и фруктов на пищеблоке в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. Заменить в туалете для сотрудников санитарно-техническое оборудование (унитаз) в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. Заменить холодильное оборудование для хранения курицы, мяса в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. Приобрести на пищеблок электромясорубку, овощерезку, мармит в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

11. Заменить в складском помещении для сыпучих продуктов прибор для определения температуры и влажности воздуха в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9, п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

КОГОбУ ОШ с. Юма Свечинского района по адресу: 612052, Кировская область, Свечинский район, с. Круглыжи, ул. Советская, д. 46:

12. Заменить окна в обеденном зале, в горячем цехе и в мясо-рыбном цехе в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
13. Провести декоративный ремонт стен и потолка в обеденном зале, окна приема грязной посуды, линии раздачи готовых блюд, стен и потолка в туалете для сотрудников; обеспечить покрытие стен и потолка в помещении для хранения овощей, стен и потолка в складе для продуктов, стен и двери в горячем цехе, стен в моечной материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
14. Обеспечить покрытие пола в туалете для сотрудников и у складских помещений материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
15. Обеспечить подводку горячей воды через смеситель к раковине для мытья рук в туалете для сотрудников в соответствии с требованиями ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2, п. 2.4.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
16. Заменить санитарно-техническое оборудование (унитаз) в туалете для сотрудников в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
17. Приобрести холодильное оборудование для хранения всех овощей и фруктов в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п.2.4.6.1, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

18. Установить две моечные ванны (для стеклянной посуды и столовых приборов) и раковину для мытья рук в моечной для посуды, приобрести овощерезку в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
19. Заменить электроплиту и стол-плиту на пищеблоке в соответствии с требованиями ст. 11, ст.17, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
20. Установить локальные вытяжные системы над моечными ваннами в моечной столовой и кухонной посуды в соответствии с требованиями ст.11, ст.17, ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.12, п. 2.13, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
21. Установить в моечной ограждение (решетку) над сливным стоком на полу в соответствии с требованиями ст. 11, ст.17, п. 1 ст.28. п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.2.6, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; ст.10, п.3 ч.1ст.14 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
22. Заменить стол с маркировкой «Хлеб» на цельнометаллический в соответствии с требованиями ст. 11, ст.17, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
23. Заменить кухонную посуду на пищеблоке на посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

КОГОбУ ОШ с. Юма Свечинского района по адресу: 612042, Кировская область, Свечинский район, д. Шмелево, ул. Свободы, д. 27:

24. Заменить в обеденном зале столы и табуреты, заменить стеллажи для хранения чистой

- посуды в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.4.3, п. 2.4.9, п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
25. Обеспечить покрытие пола в обеденном зале, в горячем и холодном цехах материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
26. Провести декоративный ремонт стен в горячем и холодном цехах в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
27. Заменить кухонную посуду на пищеблоке на посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 1.2, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
28. Заменить смеситель в горячем цехе у раковины для мытья рук в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.2, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: ТО в Котельничском районе, 612600, г. Котельнич, ул. Луначарского, д.46 в срок до **01.09.2023г.**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – КОГОБУ ОШ с. Юма Свечинского района.

В случае не предоставления информации, Вы будете привлечены к мерам административного воздействия в соответствии ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области
в Котельничском районе

А.Н.Спирова